

ПРЕДПИСАНИЕ N 9 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Хандагайский детский сад «Елочка» Галдановой Светлане Батуевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНДПР Хоринского района УНДПР Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Главного государственного инспектора Хоринского района по пожарному надзору) Батоева Б.Б. № 9 от «09» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 17.03.2021 года проведена проверка начальником ОНДПР Хоринского района УНДПР Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Главным государственным инспектором Хоринского района по пожарному надзору) Батоевым Б.Б. объектов, помещений, сооружений, территории и зданий МБДОУ «Хандагайский детский сад «Елочка», расположенного по адресу: Россия, Республики Бурятия, Хоринский район, село Хандагай, улица Школьная, 8.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Галдановой Светланой Батуевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается эксплуатация электропровода и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, а именно электропроводка от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания приходящей к электросборке внутри помещения детского сада.	п.п. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее- Правила)	15.04.2021	
2.	Огнетушитель следует располагать исключая его падение или опрокидывание, а именно огнетушитель № 2 в медицинском кабинете не надежно закреплен.	п.409 Правил	15.04.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Допускается эксплуатация электропровода и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, а именно электропроводка от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания подводящей к электросборке внутри помещения детского сада. Основание: п.п. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479(далее-Правила).


2. Огнетушитель следует располагать исключая его падение или опрокидывание, а именно огнетушитель № 2 в медицинском кабинете не надежно закреплен. Основание п.409 Правил.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) нет

нарушений не выявлено: нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 9/1/1 от 17.03.2021 г., фототаблица от 17.03.2021 года, объяснение Галдановой С.Б. от 17.03.2021 года

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Галданова Светлана Батуевна, заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » _____ марта 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)